

Грузоотправитель:
**Общество с ограниченной ответственностью
 «СайверХот»**
 623380, Свердловская обл., г.Полевской,
 ул. Крылова, 4 литер А (производство)

Сертификат качества

№ 07 - 1.199/2
 Заказ/счет (договор)
1.199/2056
 НАКЛАДНАЯ № 653

Грузополучатель:
ООО РСК «Капитал»
 г.Катайск Курганская обл.

ГОСТ 30732-2006

(номер ГОСТа или ТУ)

Дата выдачи сертификата: **26.07.2015 г.**
 Дата изготовления продукции **25.07.2015г.**

Наименование продукции:
Трубы с тепловой изоляцией из пенополиуретана с гидрозащитной оболочкой (ГОСТ 30732-2006)

Условное обозначение	№ партии	Метраж пог.м.	Кол-во штук	Стальная труба			Оболочка		
				Наружный диаметр/толщина стенки, мм	Марка стали	Н/Д	Наружный диаметр/толщина на стенки,мм	Марка сырья	Н/Д
Труба ст.325x8,0-1-ППУ-ПЭ	1-742	81,20	7	325x8,0	20	ГОСТ 10705-80/10704-91	450x5,6	ПЭ-80	ГОСТ 30732-2006

№	Наименование показателя	Значение показателя
1	Качество поверхности и маркировка	По ГОСТ 30732-2006
2	Основные размеры, овальность, отклонение осевых линий	
3	Плотность среднего слоя пенополиуретана, кг/м ³ , не менее	
4	Прочность пенополиуретана при 10%-ной деформации в радиальном направлении, МПа, не менее	60
5	Электрическое сопротивление между стальной трубой и проводниками индикаторами СОДК, Мом, не менее	0,3

Данная продукция соответствует указанным в сертификате качества действующим государственным или международным стандартам (техническим условиям).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Сертификат соответствия РОСС RU.ММ04.Н03162.

Прилагаемые сертификаты и технические паспорта на изделия, материалы и сырье.

№	Наименование	№ Сертификата	Дата выписки
1	Труба ст.325x8,0	2804	21/06/15
2	Компоненты ППУ (Дау Изолан)	Д 089	18.06.15

Отдел контроля качества продукции

(подпись)

Кириченко Л.И.
 (фамилия)



ОККП-01



ООО НПП «Сфера-Владимир» Адрес: 600037, г. Владимир, ул. Верхняя Дуброва, д. 36г.
 р/сч. 40702810580230165301 в Ярославский филиал ПАО «Промсвязьбанк» г. Ярославль
 т/ф. (4922) 35-50-10 www.sfera-vladimir.ru info@sfera-vladimir.ru

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 342

от «14» июль 2015 г.

Наименование продукта **ПЕНОПАКЕТ МОНТАЖНЫЙ**

Нормативный документ (ГОСТ, СТО): ГОСТ 30732-2006, СТО 5768-001-54617518-10

Сведения о сертификате соответствия № РОСС RU.АВ52.Н06787, срок действия с 17.09.2010 по 16.09.2013, выдан ОС «Межрегиональная Сертификационная Компания» рег. № РОСС RU.0001.11АВ52.

Дата выпуска: 14 июля 2015 г.

Номер партии: 004/15

Сведения об изделиях:

№	наименование, характеристика товара	Количество, шт	Примечание
1	ПЕНОПАКЕТ МОНТАЖНЫЙ 530/710 М10 ПЭ	10	
2	ПЕНОПАКЕТ МОНТАЖНЫЙ 325/450 М10 ПЭ	4	

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

№	Наименование показателя	Ед. изм	СТО 5768-001-54617518-10	Фактический
1	Внешний вид		Отсутствие видимых мех. повреждений, признаков разгерметизации	Мех. повреждения и разгерметизация отсутствуют
2	Герметичность		Отсутствие протечек компонентов при испытаниях статической нагрузкой	При статических нагрузках протечки компонентов нет
3	Технологическая проба компонентов: - время старта - время гелеобразования - кажущаяся плотность ППУ при свободном вспенивании	сек сек кг/м ³	30-60 140 - 240 33 - 40	40 166 35.3

Продукт соответствует требованиям: ГОСТ 30732-2006, СТО 5768-001-54617518-10

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки и хранения.
 - транспортировку пенопакетов можно производить при температуре от минус 25°С до плюс 45°С;
 - хранить пенопакеты необходимо при температуре от плюс 5°С до плюс 25°С в сухом вентилируемом помещении. Условия хранения должны исключать механическое воздействие на пенопакеты.

Заместитель директора по производству



Бурова И. Г.